

---

Data / Date: 10/04/2012

Ns. rif. / Our ref.: Commessa n. 55819

---

Alla Società / To (company): ATP

E-mail / Email: [l.alfano@atp.sa.it](mailto:l.alfano@atp.sa.it)

---

Da / From: **Laboratorio Reazione al Fuoco**

N. telefonico interno / Internal: 0541 322300

Oggetto / Subject: **Anticipazione Risultato di Prova**

N. pagine: / No. of pages: 1

---

**Oggetto.**

Prova di reazione al fuoco secondo le prescrizioni delle norme UNI 9174 e UNI 8457 su vostro materiale.

**Descrizione del campione \*.**

Il campione in esame è costituito da lastre equivalenti di spessore 4 mm e peso 7,6 kg/m<sup>2</sup> relative a un corrimano per gallerie ferroviarie e stradali in vetroresina di peso specifico  $\geq 1,9$  g/cm<sup>3</sup> ed è denominato CORRIMANO TN60.


**Risultati della prova.**

In base ai risultati ottenuti nel corso della prova, al prodotto in esame è attribuita la Classe 1 di reazione al fuoco ai sensi della norma UNI 9177.

***L'Istituto Giordano S.p.A. si assume le responsabilità  
solo di quanto sarà riportato nel rapporto di prova finale.***

*Il Direttore del laboratorio di Reazione al Fuoco*

*Dott. Gian Luigi Baffoni*



Questo anticipo dell'esito fa riferimento a dati e ad un risultato ottenuto a seguito di una prova di reazione al fuoco effettuata conformemente alle norme UNI 9174 e UNI 8457 e classificato secondo la norma UNI 9177; esso, tuttavia, non sostituisce i rapporti originali.  
La validità di questo documento è di 2 mesi.

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Sede centrale  
Via Rossini, 2  
47814 Bellaria (RN) Italy  
Tel. +39 0541 343030  
Fax +39 0541 345540  
[istitutogiordano@giordano.it](mailto:istitutogiordano@giordano.it)  
[www.giordano.it](http://www.giordano.it)

Distaccamento Bellaria  
Via del Lavoro, 1/3  
47814 Bellaria (RN) Italy  
Tel. +39 0541 343030  
Fax +39 0541 340659

Distaccamento Gatteo  
Via Erbosa 1° tratto, 70/84 / Via Verga, 6  
47043 Gatteo (FC) Italy  
Tel. +39 0541 322300  
Fax +39 0541 322385 (via Erbosa)  
Fax +39 0541 818802 (via Verga)  
[sede.gatteo@giordano.it](mailto:sede.gatteo@giordano.it)

Distaccamento Pomezia  
Via Honduras, s.n.c.  
00040 Pomezia (RM) Italy  
Tel. +39 06 91602332  
Fax +39 06 91602074  
[sede.pomezia@giordano.it](mailto:sede.pomezia@giordano.it)